



Singlmodni optički fiber kabl
10/125 microm, 8 nitni
L=cca 1600 m
Prema "PS1"

Singlmodni optički fiber kabl
10/125 microm, 8 nitni
L=cca 870 m
Prema Rez. "Vrščić"

Signalizator vode u
dovodnom cjevovodu

Signalizator MIN pritiska u
dovodnom cjevovodu

Dovod električne energije sa nove Stubne
trafo stanice STS - kabl XP00-Y 5x35 mm²
i FeZn traka 25x4 mm
(Dovod el. energije će biti definisan u posebnom
Elaboratu u skladu sa energetsom saglasnošću)

		Naručilac: Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini		Naziv projekta: Tehnička pomoć za implementaciju programa unapređenja sistema vodosnabdijevanja i kanalizacije	
		Projektant/obradivač: Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu d.d.		Šifra projekta: D-1159	
Odgovorni projektant: Amir Delibašić, dipl.inž.el.		Projektant/obradivač: Fehim Suljević, el.tehn.		Kontrola: Mr. Hilmo Šehović, dipl.ling.el.	
Naziv projektna dokumentacije: Glavni projekat podistema za vodosnabdijevanje Bosanskog Grahova sa izvorišta Gudaja, Knjiga 4					
Naziv priloga: P.S. "Gudaja 2" - električne instalacije osnova					
Datum izrade:	Mjerilo priloga:	Prilog broj:	Format priloga:	List:	od:
Juli 2015.	-	3	A3	1	1